



О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

Изх. № 20-1-Г-01.2/31
..... 24.01.2020

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

На основание чл.180, ал.1 от Закона за обществените поръчки и в отговор на запитване, с регистрационен индекс № ДД-1-Г-01.2-(2)/23.01.2020г. по условията на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр.Севлиево – по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1:

- Уличен водопровод по ул.”Росица“ от о.т.907 до о.т.735 с дължина 90 м;
- Уличен водопровод по ул.”Росица“ от о.т.735 до връзка със същ. водопровод Ф160 с дължина 75,0 м;
- Уличен водопровод по ул.”Стара планина“ от о.т.1032 до о.т.236а с дължина 231м;
- Уличен водопровод по ул.”Цар Симеон Велики“ от о.т.264а до о.т.244 с дължина 225 м;

Обособена позиция № 2:

- Уличен водопровод по ул.”Александър Стамболийски“ от о.т.236а до о.т.250а с дължина 88 м;
- Уличен водопровод по ул.”Александър Стамболийски“ от о.т.845 до о.т.842 с дължина 124 м;
- Уличен водопровод по ул.”Опълченска“ от о.т.645 до о.т.641 с дължина 78 м;
- Уличен водопровод по ул.”Опълченска“ от о.т.890а до о.т.750 с дължина 110 м;
- Уличен водопровод по ул.”Опълченска“ и ул.”Марин Попов“ от о.т.648 до о.т.841 с дължина 712 м;

Публикувана в РОП на АОП под уникален номер: 00189-2020-0002


Ви предоставям следното разяснение:

Въпрос: Има ли ”Помощни сметки” за остойносттаване на различните видове СВО?Къде са публикувани в Документацията? Има ли изискване за тяхното остойносттаване при липса на ”помощни сметки”?

Отговор: В Документацията няма предвидени и приложени отделни „Помощни сметки” за остойносттаване на различните видове СВО.

Всеки участник в така обявената процедура по тази обществена поръчка трябва сам да калкулира и остойности необходимите:

• съставни материали (тръби, арматури и фасонни части) и доставно складовите разходи;



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1, тел.: 0675 396 114
факс: 3 27 73, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg, web: www.sevlievo.bg

- разходите за труд, механизация и допълнителните разходи в/у тях;
- плановата печалба

– в съответствие с проектните решения за изпълнението на всеки от видовете СВО, указани в Чертеж № 22 – Детайл на СВО ((по част: Водоснабдяване).

Въпрос: В количествените сметки и на двете обособени позиции липсва позиция за възстановяване на асфалтови настилки.

Трябва ли да се предвиди и възстановяване на асфалтови настилки?

Отговор: Липсата в количествените сметки и на двете обособени позиции на позиция за възстановяване на асфалтови настилки, означава, че **Изпълнителят на СМР няма да възстановява изрязаните по трасето на реконструирания водопровод, изкопани и изхвърлени асфалтови настилки.**

Причината за това е предвидената цялостна рехабилитация на асфалтовите и тротоарни настилки по всяка една от улиците, където по настоящата обществена поръчка ще се реконструира разпределителната водопроводна мрежа и съоръжения към нея, в т. ч.: и СВО за всеки отделен УПИ. Тази рехабилитация ще започне веднага след приключване на проектните СМР по настоящата обществена поръчка.

За сметка на това в количествените сметки (КСС) тези обеми, съответстващи на отстранената асфалтова настилка, е предвидено да се запълват с несортиран трошен камък (фракция 0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см, количествата за които са включени в съответната позиция от КСС за всеки уличен водопровод, предвиден за реконструкция по тази обществена поръчка.

Обратното засипване на изкопа следва да се извърши в съответствие с указанията на Чертеж № 20 – Напречни профили (по част: Водоснабдяване) пространствени параметри на изкопа (дълбочина, ширина, дебелини на отделните пластове насипен материал).

Забележка: Настоящите разяснения стават неразделна част от одобрената документация и са достъпни на официалната интернет страница на Възложителя: <http://www.sevlievo.bg/>.

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на Община Севлиево